



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**

---

Ofício nº 106/2024 - CPL

Imperatriz/MA, 02 de abril de 2024.

À

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS


Assunto: **Solicitação de Parecer**


Senhora Secretária,

Tendo em vista o procedimento licitatório **Pregão Eletrônico nº 052/2023**, que tem como objeto a **contratação de empresa especializada em locação, bem como instalação com manutenção técnica preventiva e corretiva de usina geradora de oxigênio – PSA, ar medicinal e vácuo, com no mínimo 93% de pureza, manutenção da rede de gases e de vácuo, e o fornecimento de cilindros em comodato, tanto para o oxigênio com ar comprimido e recarga do oxido nitroso, nitrogênio e dióxido de carbono com cessão de cilindros para atender as necessidades do HMI/HMII, UPA SÃO JOSÉ, SAMU, SAD E CDI**, que está em andamento, estamos encaminhando cópia dos documentos de habilitação técnica, que também podem ser consultados via sistema, apresentados pela empresa GMB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, classificada em primeiro lugar na fase de lances para o lote 1, para que sejam analisados pelo setor competente desta Secretaria, com emissão de parecer técnico, que indique se os documentos apresentados atendem ou não ao solicitado no Edital, com a finalidade de completar a instrução do processo.

Dessa forma, solicitamos o parecer técnico da Secretaria, pelo setor competente, para que seja dado continuidade ao certame.

Atenciosamente,

  
**Daiane Pereira Gomes**  
**Pregoeira**

03/04/24  


**Fwd: RESPOSTA OFICIO Nº 106/2024 - CPL SOLICITAÇÃO DE PARECER**

**GD** Gestão de Licitação <licitasemus@gmail.com>

Tue, 09 Apr 2024 10:25:36 AM -0300

Para "Cpl" <atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

---

Prezado(a),

Segue em anexo pedido ofício referente ao pedido de parecer.

☺ **1 anexo(s)** • Fazer download como zip



OFICIO\_08-2024\_PARECER\_assi... .pdf

199.1 KB • 🗑️



Imperatriz - MA, 04 de abril de 2024

**OFICIO Nº 08/2024 manutenção-HMI**

A Ilma. Senhora  
Daiane Pereira Gomes  
Pregoeira  
Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Resposta ao ofício nº 106/2024 - CPL

Pregão Eletrônico nº 052/2023-CPL

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação, bem como instalação com manutenção técnica preventiva e corretiva de usina geradora de oxigênio – PSA, ar medicinal e vácuo, com no mínimo 93% de pureza, manutenção da rede de gases e de vácuo, e o fornecimento de cilindros em comodato, tanto para oxigênio, como para ar comprimido e recarga do óxido nítrico, nitrogênio e dióxido de carbono com cessão cilindros para atender as necessidades Unidade de Pronto Atendimento — UPA São José, Hospital Municipal de Imperatriz, Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, SAMU, SAD E CDI.

Reportando-me ao pedido de Análise técnico solicitado pela pregoeira Daiane Pereira Gomes, para análise documental apresentada pela empresa **GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, no Pregão Eletrônico nº 052/2023 - CPL, observou-se que a empresa não cumpriu os seguintes itens do edital: **11.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.**

11.10.2.3 Certidão CREA PJ - vencida dia 31/03/2023.

11.10.2.4 Certidão CREA PF - vencida dia 31/03/2023.

11.10.2.8.f – A empresa citada acima, não apresentou projeto de construção de abrigo.

11.10.2.8.s - Licença Sanitária – vencida dia 31/03/2023.

11.10.2.8.b – A empresa citada acima não apresentou CAT e atestado de gerador de energia.

11.10.2.8.l - A empresa citada acima não apresentou os planos de gerenciamento de tecnologia.

11.10.2.8.o - A empresa citada acima não apresentou certificado de treinamentos dos RT'S.

(Ausente o comprovante de qualificação do farmacêutico pelo fabricante da usina).



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

**MANUTENÇÃO**

**CONCLUSÃO:**

Considera-se a análise da proposta apresentada com relação aos documentos apresentados em **DESACORDO** ao exigido no edital.

Do exposto, com base nas razões de fato acima desenvolvidas, devolvo o pedido de análise.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente  
HUSTANIA DA CONCEICAO DE SOUSA BRITO  
Data: 04/04/2024 11:18:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hustânia da Conceição de Sousa Brito

Coord. de Manutenção — HMI/HMII

Matrícula: 362557