



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação

Ofício nº 130/2024 - CPL

Imperatriz/MA, 25 de abril de 2024.

À

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

Assunto: **Solicitação de Parecer**

Senhora Secretária,

Tendo em vista o procedimento licitatório **Pregão Eletrônico nº 052/2023**, que tem como objeto a **contratação de empresa especializada em locação, bem como instalação com manutenção técnica preventiva e corretiva de usina geradora de oxigênio – PSA, ar medicinal e vácuo, com no mínimo 93% de pureza, manutenção da rede de gases e de vácuo, e o fornecimento de cilindros em comodato, tanto para o oxigênio com ar comprimido e recarga do óxido nítrico, nitrogênio e dióxido de carbono com cessão de cilindros para atender as necessidades do HMI/HMII, UPA SÃO JOSÉ, SAMU, SAD E CDI**, que está em andamento, estamos encaminhando cópia dos documentos de habilitação técnica, que também podem ser consultados via sistema, apresentados pela empresa PHARMAGAS COMERCIO , SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, classificada em terceiro lugar na fase de lances para o lote 1, para que sejam analisados pelo setor competente desta Secretaria, com emissão de parecer técnico, que indique se os documentos apresentados atendem ou não ao solicitado no Edital, com a finalidade de completar a instrução do processo.

Dessa forma, solicitamos o parecer técnico da Secretaria, pelo setor competente, para que seja dada continuidade ao certame.

Atenciosamente,

Daiane Pereira Gomes
Pregoeira

Fwd: OFÍCIO SOLICITANDO PARECER TÉCNICO PE 052/2023.

GD

Gestão de Licitação <licitasemus@gmail.com>

Mon, 06 May 2024 12:06:41 PM -0300 •

Para "Cpl" <atendimento@imperatriz.ma.gov.br>

Segue análise realizada por esta coordenação.

Em qui., 25 de abr. de 2024 às 14:15, Gestão de Licitação <licitasemus@gmail.com> escreveu:

█

--

Favor acusar o recebimento deste.

GESTÃO DE LICITAÇÕES

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS/SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 00.939.023/0001-66
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro. CEP: 65903-270
Imperatriz - Maranhão
Fone (99)3524-9875

📎 **1 anexo(s)** • Fazer download como zip



OFICIO_14-2024_PARECER_assi... .pdf

215.7 KB • 🔗



Imperatriz - MA, 06 de maio de 2024

OFICIO Nº 14/2024 manutenção-HMI

A Ilma. Senhora
Daiane Pereira Gomes
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Resposta ao ofício nº 130/2024 - CPL

Pregão Eletrônico nº 052/2023-CPL

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação, bem como instalação com manutenção técnica preventiva e corretiva de usina geradora de oxigênio – PSA, ar medicinal e vácuo, com no mínimo 93% de pureza, manutenção da rede de gases e de vácuo, e o fornecimento de cilindros em comodato, tanto para oxigênio, como para ar comprimido e recarga do oxido nitroso, nitrogênio e dióxido de carbono com cessão cilindros para atender as necessidades Unidade de Pronto Atendimento — UPA São José, Hospital Municipal de Imperatriz, Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, SAMU, SAD E CDI.

Reportando-me ao pedido de Análise técnico solicitado pela pregoeira Daiane Pereira Gomes, para análise documental apresentada pela empresa **PHARMAGAS COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, no Pregão Eletrônico nº 052/2023 - CPL, observou-se que a empresa não cumpriu os seguintes itens do edital: **11.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**.

11.10.2.8.b - A empresa citada acima não apresentou CAT e atestado de gerador de energia

11.10.2.8.f - A empresa citada acima não apresentou projeto de construção do abrigo.

11.10.2.8.g - A empresa citada acima não apresentou projeto elétrico.

11.10.2.8.i - A empresa citada acima não apresentou plano de gerenciamento de tecnologia.

11.10.2.8.o - A empresa citada acima não apresentou certificado de treinamentos dos RT'S.

(Ausente o comprovante de qualificação do farmacêutico pelo fabricante da usina).

CONCLUSÃO:

Considera-se a análise da proposta apresentada com relação aos documentos apresentados em **DESACORDO** ao exigido no edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

MANUTENÇÃO

Do exposto, com base nas razões de fato acima desenvolvidas, devolvo o pedido de análise.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e reiteramos os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br HUSTANIA DA CONCEICAO DE SOUSA BRITO
Data: 06/05/2024 11:31:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hustânia da Conceição de Sousa Brito
Coord. de Manutenção — HMI/HMII
Matrícula: 362557